



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИРОГОВСКИЙ
МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Пионерская, д. 4
р.п. Пироговский, Мытищинский р-н,
Московская область, 141033

Тел.(495) 739-20-50
Тел./факс: (495) 739-20-56
Интернет-сайт: www.pirogovski.ru
E-mail: gppirogovsky@mail.ru

06.02.2014 № 245
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «КомфортИнвест»
С.М. Ильясеву

Технические условия

на проектирование сети водоснабжения и водоотведения при разработке проекта планировки и проекта межевания части территории д. Пирогово Мытищинского района Московской области

1. В связи с отсутствием возможности технологического присоединения к существующей сети водоснабжения запроектировать в границах рассматриваемой территории водозаборный узел производительностью не менее 3500 куб.м/сут. с учетом водоснабжения индивидуальной жилой застройки д. Пирогово.
2. В связи с отсутствием возможности технологического присоединения к существующей сети водоотведения запроектировать в границах рассматриваемой территории очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков биологической очистки закрытого типа производительностью не менее 3500 куб.м/сут. с учетом канализования индивидуальной жилой застройки д. Пирогово.
3. Разработать проект кольцевой сети водоснабжения, предусмотрев устройство повысительных насосных станций в каждом жилом доме. Диаметр трубопроводов определить проектом.
4. Разработать проект сети водоотведения от проектируемой застройки до проектируемых очистных сооружений.
5. Срок действия настоящих технических условий два года.

Глава городского поселения
Пироговский



Ю.Н. Уланов

006356 *